

Pozīci	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaits	Piezīmes	
	Ventilācija P1N1					
1	Gaisa apstrādes agregāts	DV 40	kompl.	1	Systemair	
	ar automātikas komplektu	Lpiepl.=11000m³/h				
	ar 2 centrālās ventilatoriem -5,5kWun 2,0kW	Lnos.=4500m³/h				
	ar frekvenču pārveidotāju	80/60°C				
	ar ūdens kaloriferi-86,34kW	p1=300Pa				
	ar plāksņu siltummaini,ar plūsmas mērītāju	p2=250Pa				
	ar antivibrācijas iekārtu					
	ar filtru F7-5.klase					
	ar gaisa ieņemšanas vārstu					
	ar pretaizsalšanas automātiku					
	ar ātruma regulatoru un termo aizsardzību					
	ar sajaukšanas mezglu ar sūkni un					
	automātiku					
2	Trokšņu slāpētājs l=1000	Dn500	gab	2		
3	Trokšņu slāpētājs l=1000	Dn400	gab	1		
4	Trokšņu slāpētājs l=1000	800x500	gab	1		
5	Gaisa ieņemšanas reste	PAL 2300x1600	gab	1	Halton	
6	Pieplūdes difuzors ar redukcijas kārbu					
7	VHD-160+TRI		gab	2	Halton	
8	Pieplūdes difuzors ar redukcijas kārbu					
9	VHD-250+TRI		gab	17	Halton	
10	Pieplūdes difuzors ar redukcijas kārbu					
11	VHD-200+TRI		gab	2	Halton	
12	Pieplūdes difuzors	TFF 100	gab	8	Systemair	
13	Tas pats,	TFF 160	gab	2	Systemair	
14	Nosūces difuzors	EFF 100	gab	11	Systemair	
15	Tas pats,	EFF 125	gab	1	Systemair	
16	Tas pats,	EFF 160	gab	6	Systemair	
17	Tas pats,	EFF 200	gab	2	Systemair	
18	Tas pats,	TSF 160	gab	6	Systemair	
19	Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,4	Dn 100	m	108	komplektā ar atzariem	
20	Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,4	Dn 125	m	6	komplektā ar atzariem	
21	Cinkotā skārda gaisa vads biez.=0,4	Dn160	m	28	komplektā ar atzariem	
LLU AAZL BŪVNICĪBA UN AAZI MĀCĪBU UNPĒTNIECĪBAS BĀZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ				13-001		
				AVK-2		
				Stadija	Lapa	Lapas
Izstrādāja	A.Karlevica			TP	8	
				SIA "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA" Būvkomersanta reģ.apl. Nr.2158-R		