

PROJEKTĒTĀ ZEMES ATZĪME


ESOŠĀ ZEMES ATZĪME

ATTĀLUMS PA TRASI

1.5	7.0	5.4	10.8	3.0	19.9	17.8	2.8	7.1
1.5	7.0	5.4	10.8	3.0	19.9	17.8	2.8	7.1
5.30	5.36	5.34	5.40	5.42	5.39	5.36	5.26	5.20
5.27	5.28	5.33	5.39	5.42	5.39	5.36	5.26	5.22
5.24	5.24	5.30	5.36	5.38	5.34	5.30	5.27	5.20
0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
23.2	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
1 - 1	Ø60/125	Ø48.3x2.6						

IZBŪVES VEIDS

TRASES PLĀNS



NORĀDĪJUMI.

- SILTUMTIKLU CAURULYADU ATZĪMES UN IZVIETOJUMU TEHNISKĀJĀ PAGRĪDĒ PRECIZĒT UZ VIETAS BŪVNEICĪBAS LAIKĀ.
- VISI SILTUMTIKLU CAURULVADI TEHNISKĀJĀ PAGRĪDĒ IZOLĒTI AR CIETĀS AKMENS VATES ČAULĀM UN NOKLĀTI AR PVC PLASTIKĀTU.
- PIEVIENOJUMA VIETAS UN ATZĪMES ESOŠĀM TIĶIEM PRECIZĒT UZ VIETAS BŪVNEICĪBAS LAIKĀ.

13-001
SAT

Perspektīvē uz darbnīcas AA apkuri
T1,T2 - Ø26.9x2.3
Uz rekonstruējāmās siltumneitīcas apkuri
T1,T2 - Ø26.9x2.3
Uz esošā 2st.korpusa apkures sistēmu
T1,T2 - Ø42/110

LLU AAZL BŪVNEICĪBA UN AAZI MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS BĀZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ.		SAT	
Uz esošās siltumneitīcas apkuri T1,T2 - Ø26.9x2.3		Uz rekonstruējāmās siltumneitīcas apkuri T1,T2 - Ø26.9x2.3	
PĀRB. IZSTR.	A.KARLEVIČA I.VILMANE	SILTUMTIKLU	SILTUMTIKLU GARENPROFILS 2 (SILTUMTIKLU NO KATLU MĀJAS PA TEHNISKO PAGRĪDI)
TP	5	Lapas	JELGAVA <i>komunālprojekts</i> Būvkomiersanta reg.apl. Nr.2158-R