



PROJEKTĒTĀ ZEMES ATZĪME	
ESOŠĀ ZEMES ATZĪME	
ATTĀLUMS PA TRASI	5.67 5.67 5.4 10.8
CAURULES IZOLĀCIJAS AUGŠAS ATZĪME	5.39 5.40 5.33 5.34 5.27 5.36
CAURULES ASS ATZĪME	8.48 5.36 5.30
CAURULES IZOLĀCIJAS APAKŠAS ATZĪME	5.24 5.28 1 - 1 Ø60/125
KRITUMS	Ø60.3x2.6 0.002 23.2 0.002
GRIEZUMA Nr.	
IZBŪVES VEIDS	Rūpnieciski izolētas caurules
TRASES PLĀNS	

NORĀDĪJUMI.

1. SILTUMTĪKLU CAURULVADU ATZĪMES UN IZVIETOJUMU ZEMGRĪDAS KANĀLĀ UN TEHNISKAJĀ PAGRĪDĒ PRECIZĒT UZ VIETAS BŪVNICĪBAS LAIKĀ.
2. VISI SILTUMTĪKLU CAURULVADI TEHNISKAJĀ PAGRĪDĒ IZOLĒTI AR CIETĀS AKMENS VATES ČAULĀM UN NOKĻĀTI AR PVC PLASTIKĀTU.
3. PIEVIENOJUMA VIETĀS UN ATZĪMES ESOSĀJIEM TĪKLIEM PRECIZĒT UZ VIETAS BŪVNICĪBAS LAIKĀ.

LLU AAZL BŪVNICĪBA UN AAZI MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS BĀZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ.		13-001	
		SAT	
		Stadija	Lapas
		TP	4
PĀRB.	A.KARLEVICA		
IZSTR.	I.VILMANE		
		SILTUMTĪKLI	
		SILTUMTĪKLU GARENPROFILS 1 (SILTUMTĪKLI NO KATLU MĀJAS UZ PROJEKTĒTĀS ĒKAS SILTUMMEZGLU)	
		JELGAVA	
		komunālprojekts	
		Būvkomersanta reģ.apl. Nr.2158-R	