

Pozīc.	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaitis	Piezīmes		
	2.SILTUMMEZGLS						
1	Apkures siltummainis lodētais (26,5kW) ( 90-70/60-80 °C ; 0,2 bar- 0,2 bar)	XB06L-1-20	gab	1	Danfoss		
2	Ventil. siltummainis lodētais (95,2kW) ( 90-70/60-80 °C ; 0,2 bar- 0,2 bar)	XB30-1-50	gab	1	Danfoss		
3	Progr. regulators divcilpu	ECL 210	gab	1	Danfoss		
4	Apkures regulējošs vārsts	VRG2-15 Kv-2,5	gab	1	Danfoss		
5	Apkures daļas motors	AMV 435	gab	1	Danfoss		
6	Ventilācijas regulējošs vārsts	VRG2-20 Kv-6,3	gab	1	Danfoss		
7	Ventilācijas daļas motors	AMV 435	gab	1	Danfoss		
8	Ārgaisa sensors	ESMT	gab	1	Danfoss		
9	Apk. cirkulācijas sūknis 1,14m <sup>3</sup> /h,p=4m	MAGNA 25-40	gab	1	Grundfos		
10	Vent.cirkulācijas sūknis 4,1m <sup>3</sup> /h,p=4m	MAGNA 32-60	gab	1	Grundfos		
11	Izplešanās trauks 10 bar	ERCE-50	gab	1			
12	Izplešanās trauks 10 bar	ERCE-100	gab	1			
13	Karstā ūdens skaitītājs	1,5 m <sup>3</sup> /h	gab	2			
14	Filtrs ieejā -metināmais	DN50	gab	1			
15	Lodveida krāns ieejā -metināmais	DN50	gab	2			
16	Lodveida krāns -vītņu	DN32	gab	5			
17	Tas pats	DN25	gab	5			
18	Tas pats	DN20	gab	4			
19	Tas pats	DN15	gab	3			
20	Lodveida krāns -vītņu (manometriem)	DN15	gab	11			
21	Balansējošs vārsts	DN25	gab	2			
22	Tas pats	DN20	gab	2			
23	Drošības vārsts (10 bar)		gab	2			
24	Filtri-vītņu	DN32	gab	1			
25	Tas pats	DN25	gab	1			
26	Tas pats	DN15	gab	2			
27	Vienvirziena vārsti -vītņu	DN32	gab	1			
28	Tas pats	DN25	gab	1			
29	Tas pats	DN15	gab	2			
30	Termometri	līdz 120 <sup>0</sup> C	gab	9			
31	Manometri	līdz 16 bar	gab	11			
32	Atgaisotājs		gab	2			
33	Izlaide		gab	2			
34	Elektrometināmā tērauda caurule	Dn60,3x2,9	m	5			
LLU AAZL BŪVNIECĪBA UN AAZI MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS				13 - 001			
BĀZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ				SM			
Pārbaudīja	A.Karlevica			2.SILTUMMEZGLS	Stadija	Lapa	Lapas
Izstrādāja	I.Vilmane				TP	8	
				Siltummezgla materiālu specifikācija	SIA		
					"KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA"		
					Būvkomersanta reģ.apl. Nr.2158-R		