

## DARBA PAMATZĪMĒJUMU KOMPLEKTA SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
GA-1	Vispārējie dati.	
GA-2	1. stāva plāns ar GA sistēmu tīkliem.	
GA-3	2. stāva plāns ar GA sistēmu tīkliem.	
GA-4	Shēma ar GA tīkliem.	
GA-5	GA specifikācija	

### VISPĀREJIE NORĀDĪJUMI

1. PROJEKTA DOKUMENTĀCIJA IZSTRĀDĀTA SASKĀNA AR NORMATĪVIEM DOKUMENTIEM (LBN 221-98).
2. GĀZU APGĀDES TĪKLUS MONTĒT NO NERŪSOŠĀ TĒRAUDA UN MĪKSTAJĀM KAPARA CAURLĒM Dn 6 mm.
3. GĀZU APGĀDES TĪKLUS PĒC MONTĀŽAS PĀRBAUDĪT UZ STIPRĪBU UN BLĪVUMU.
4. GĀZU BALONUS KOMPLEKTĀ AR IZDALES VENTĪLIEM UN MANOMETRIEM IZMANTOT ESOŠOS.
5. ESOŠOS BALONU SKAPJUS PĒC SAKĀRTOŠANAS IESPĒJAMS IZMANTOT.
6. ATZĪMES PRECIZĒT CELTNIECĪBAS GAITĀ.

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES AAZL PĒTNIECĪBAS CENTRS STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ				13 - 001		
				GA		
IZSTR.	V. JEFIMOVS			PĒTNIECĪBAS CENTRS	Stadija	Lapa
				GA VISPĀREJIE DATI	TP	1
					 komunālprojekts būvkomersanta reģ.apl.Nr.2158-R	