


## UGUNSGRĒKA SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJA

Poz.	Iekārtu un materiālu nosaukums	Iek. un mat.marka	Mērvien.	Daudzums
1	Ugunsdrošības panelis	FXM/LV adrešu	gab.	1
2	2 cilpu plate	FX-ALCB	gab.	1
3	Virknes porta plate	FX-SAB	gab.	1
4	Akumulatoru kabinets (4X12A/h)	FXM-BAT	gab.	1
5	Akumulators 12V/12 A/h	MARS	gab.	4
6	Adrešu optiskais dūmu detektors	EDI-20	gab.	56
7	Adrešu siltuma detektors	EDI-50	gab.	2
8	Bāze ar izolatoru	EBI-11	gab.	14
9	Standarta detektora bāze	EBI_10	gab.	44
10	Rokas izsaukuma poga ar izolatoru	EPP-20	gab.	6
11	Adrešu kārba pogai	SR2G EPP-20	gab.	6
12	Kārba ar indikatoru	VSU-01	gab.	15
13	Adrešu sirēna	ESI-50	gab.	5
14	Adrešu sirēna (IP66)	ESI-40	gab.	1
15	Izejas modulis ar izolatoru	EMI-301	gab.	1
16	1-port RS-232/422/485 serial device servers	NPort 5150A: RS-232/422/485	gab.	1
17	Kabelis	Eurosafe E30 2x.0.8+0.8	m	500
18	Kabelis	(N)HXH-J-FE 180/E30 3x1.5	m	100
19	Ugunsdrošs blīvējuma mastika		gab.	1
20	Stiprinājumi		kompl.	1
21	Caurule D20	D20	m	80
22	Dokumentācijas izstrāde un lietotāju apmācība		gab.	1

Pasūtītājs:				Pasūt. Nr.: 13 - 001		
				Stadija	Lapa	Lapu sk.
Objekts: LLU AAZL BŪVNICĪBA UN AAZI MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS BĀZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS CENTRS				TP	UG-1	
Proj.dal. vad.	G.Bulderbergs	01.08.2013.	UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA	Izpildītājs: "CT KOMUNIKĀCIJAS" SIA Zala 3-3a, Rīga LV1010 Latvija Tel +371 67505373 Fax +371 67338599 		
Izstrādāja	D.Marijevskis	01.08.2013.				