1. STĀVA PLĀNS



PIENEMTIE APZĪMĒJUMI:	
T3	Karstā ūdens cauruļvads
T4	Karstā ūdens cirkulācijas cauruļvads
U1	Aukstā ūdens cauruļvads
U2	Ugunsdzēšības ūdensapgādes cauruļvads
St.Ū2-1	Ugunsdzēšības ūdensapgādes stāvvads
	Lodveida krāns
	Balansējošais vārsts
LK	Laistīšanās krāns
	Ūdens mērītājs
ŪK-1	Ugunsdzēšības kaste ar krānu
Kp	Klozetpods
RMg	Rokas mazgātne
Mg	Nerūsējošā tērauda izlietne dzīlā
Mg2	Nerūsējošā tērauda izlietne
IKp	Klozetpods invalīdiem
IRMg	Rokas mazgātne invalīdiem
U	Urinālis
D	Duša

Piezīmes:
1. Aukstā un karstā ūdens pievadcauruļvadu diametri sanitāri-tehniskām ierīcēm:
   - podam, izlietnei, urinālam Ø16x2.0;
   - dušai Ø20x2.25.
2. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.
3. Aukstā ūdens uzskaites mezgla skatīt lapā ŪK-2.

1.STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

TELPAS Nr.	NOSAUKUMS	PLATĪBA m²
101	VĒJTVĒRIS	11,9
102	VESTIBILS	75,8
103	DEŽURANTA TELPA	9,3
104	ELEKTROSADALES TELPA	9,5
105	GARDEROBE	54,0
106	GAITENIS	17,8
107	SIEVIEŠU WC	18,1
108	VĪRIEŠU WC	18,7
109	APKOPEJAS TELPA	3,0
110	INVALĪDU WC	3,4
111	PERSONĀLA DUŠAS TELPA	4,9
112	PERSONĀLA GERBTUVE	12,9
113	SILTUMMEZGLS	13,1
114	UZTURZINĀTNES LABORATORIJA	59,7
115	AUGLU UN DĀRZEŅU UN ALUS CEHS	66,9
116	SAGATAVES TELPA LABORATORIJA	54,7
117	GAITENIS	15,0
118	TELEKOMUNIKĀCIJU TELPA	16,7
119	SALDETAVAS TELPA	17,6
120	IEPAKOŠANAS CEHS	45,4
121	IEPAKOŠANAS MATERIĀLU UZGLABĀŠANAS UN TESTĒŠANAS TELPA	16,0
122	LABORATORIJAS TRAUKU NOLIKTAVA	18,1
123	ZINĀTNISKĀ LABORATORIJA AR HROMATOGRĀFIJU	34,0
124	INERTO GĀZU BALONU TELPA	15,0
125	ZINĀTNISKĀ LABORATORIJA	77,7
126	GAITENIS	163,0
127	PROCESU UN IEKĀRTU CEHS	77,7
128	GRAUDU IEKĀRTU UN MILTU IZSTRADĀJUMU CEHS	52,5
129	VĒJTVĒRIS	6,2
130	KĀPNU TELPA	32,2
131	GALAS UZ ZIVJU CEHS	55,4
132	LABORATORIJA	36,0
133	PIENA PĀRSTRĀDES CEHS	55,1
134	ZINATNISKA PERSONĀLA DARBA TELPA	24,5
135	ZINATNISKA PERSONĀLA DARBA TELPA	24,5
136	DOKTORANTU KABINETS	24,5
137	KĀPNU TELPA	15,4
138	LIFTS	3,9
	KOPĀ:	1260,2

Līvin V, Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046, Reģ.Nr. LV 40003673904, Tālr.: +371 7201880; 7201882, Fakss: +371 7201881, info@lpv.lv				PASŪTītājs: Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības Universitāte, nod.maks.kods 90000041898 Lielā iela 2, Jelgava	ARHĪVA NR.: LV-26-3	DATUMS:	
					PASŪTĪJUMS: LV-26	ŪK	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas iela 22, Jelgavā	STADIJA	LAPA	LAPAS
					TP	ŪK-7	12
Āsteļa vadīt.	I.Ruža		02.06.2014	LAPAS NOSAUKUMS: 1. STĀVA PLĀNS. ŪDENSAPGĀDE.	MĒROGS: 1:100		
Izstrādāja	I.Ruža		02.06.2014				

A2

2. STĀVA PLĀNS



PIENEMTIE APZĪMĒJUMI:	
T3	Karstā ūdens cauruļvads
T4	Karstā ūdens cirkulācijas cauruļvads
U1	Aukstā ūdens cauruļvads
U2	Ugunsdzēšības ūdensapgādes cauruļvads
St.Ū2-1	Ugunsdzēšības ūdensapgādes stāvvads
	Lodveida krāns
	Balansējošais vārsts
LK	Laistīšanās krāns
ŪK-4	Ugunsdzēšības kaste ar krānu
Kp	Klozetpods
RMg	Rokas mazgātne
Mg	Nerūsējošā tērauda izlietne dzīlā
Mg2	Nerūsējošā tērauda izlietne
IKp	Klozetpods invalīdiem
IRMg	Rokas mazgātne invalīdiem
U	Urinālis
D	Duša

Piezīmes:
1. Aukstā un karstā ūdens pievadcauruļvadu diametri sanitāri-tehniskām ierīcēm:
   - podam, izlietnei, urinālam Ø16x2.0;
   - dušai Ø20x2.25.
2. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.
3. Aukstā ūdens uzskaites mezgla skatīt lapā ŪK-2.

2.STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

TELPAS Nr.	NOSAUKUMS	PLATĪBA m²
201	HALLE	37,3
202	KĀPNU TELPA	15,4
203	LIFTS	3,9
204	GAITENIS	17,8
205	SIEVIEŠU WC	18,1
206	VĪRIEŠU WC	18,7
207	APKOPEJAS TELPA	3,0
208	INVALĪDU WC	3,4
209	KABINETS	18,6
210	KABINETS	12,6
211	VISPĀRĪGA AUGU LABORATORIJA	60,8
212	SAGATAVES TELPA	36,7
213	VISPĀRĪGA DZĪVNIEKU LABORATORIJA	83,5
214	GAITENIS	15,0
215	SEMINĀRU TELPA	28,8
216	STUDENTU AUDITORIJA	53,6
217	SENSORĀ LABORATORIJA	67,3
218	KABINETS	15,0
219	GAITENIS	18,4
220	KABINETS	18,0
221	KABINETS	18,3
222	KABINETS	18,3
223	KABINETS	16,4
224	SILTUMA UN AUKSTUMA PROCESU LABORATORIJA	77,7
225	ĶĪMIJAS NOLIKTAVA	25,0
226	KABINETS	26,2
227	KĀPNU TELPA	39,6
228	MIKROBIOLOĢIJAS LABORATORIJA STUDENTIEM	65,2
229	FERMENTĀCIJAS TELPA	26,0
230	SAGATAVOTAVAS TELPA AR AUTOKLĀVU	26,0
231	MIKROBIOLOĢIJAS LABORATORIJA	63,3
232	PRODEKĀNA KABINETS	18,4
233	DEKĀNA KABINETS	21,7
234	DEKANĀTS	43,3
235	SEMINĀRU TELPA	60,0
236	TELPA AR GARDEROBI UN VIRTUVES NIŠU	14,0
237	WC TELPA	4,1
238	GAITENIS	134,7
	KOPĀ:	1244,1

Līvin V, Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046, Reģ.Nr. LV 40003673904, Tālr.: +371 7201880; 7201882, Fakss: +371 7201881, info@lpv.lv				PASŪTītājs: Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības Universitāte, nod.maks.kods 90000041898 Lielā iela 2, Jelgava	ARHĪVA NR.: LV-26-3	DATUMS:	
					PASŪTĪJUMS: LV-26	ŪK	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas iela 22, Jelgavā	STADIJA	LAPA	LAPAS
					TP	ŪK-8	12
Āsteļa vadīt.	I.Ruža		02.06.2014	LAPAS NOSAUKUMS: 2. STĀVA PLĀNS. ŪDENSAPGĀDE.	MĒROGS: 1:100		
Izstrādāja	I.Ruža		02.06.2014				

A2