


### 3. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

| TELPAS Nr. | NOSAUKUMS | PLATĪBA m² |
|---|---|---|
| | | |
| 301 | KĀPŅU TELPA | 39,6 |
| 302 | VENTILĀCIJAS KAMERA | 373,3 |
| | KOPĀ: | 412,9 |
| | | |

| Apz. | Nosaukums |
|---|---|
| | Kontroles panelis PLENA (Ugunsdzēsības sistēmā) |
| | Kontroles paneļa PLENA FIREMAN PANEL |
| | Skaļrunis sienas 1,6W; 3,0W; 6,0W pamatlīnijā |
| | Skaļrunis griestu 1,6W; 3,0W; 6,0W pamatlīnijā |
| | Skaļrunis sienas 1,6W; 3,0W; 6,0W rezervlīnijā |
| | Skaļrunis griestu 1,6W; 3,0W; 6,0W rezervlīnijā |
| | Paziņojumu stacija ar mikrofonu |
| LCM | Līnijas kontroles modulis |
| | Kabelis JE-H(st)H Bd FE180/E30 1x2x0.8 pamatlīnijā |
| | Kabelis JE-H(st)H Bd FE180/E30 1x2x0.8 rezervlīnijā |
| | Kabelis FTP 4x2x0.6 Cat5 |
| | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NIK | TIRĀ SIA<br>LIELVĀRDES IELA, 187-34, RĪGA, LV-1011<br>TĀLRUNIS 67 329244, m.t. 29911472<br>e-pasts:nikotirgotajs@inbox.lv, RĢĪ. NR. 40103041489 | | LV-2S/3VS |
| PASŪTĪTĀJS: | SIA "Liela V" Reģ. Nr. 40103022004<br>Ernestīnes iela, 24-4, Rīga, LV-1046 | | STADIJA: TP |
| OBJEKTS: | Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības Universitātes, nod.maks.kods 90000041888<br>Lielā iela 2, Jelgava | | LAPAS NR.: SV2-4 |
| | | | LAPU SKAITS: |
| | | | MĒROGS: 1:100 |
| RASĒJUMS: | BALSS TRAUKSMES IZZIŅOŠANAS SISTĒMA<br>3.STĀVA PLĀNS AR STS TĪKLIEM<br>(TEHNISKAIS STĀVS) | | FORMĀTS: A2 |
| | | | ARHĪVA NR.: LV-SSVVH |
| | | | DATUMS: 17.03.2014. |
| DAĻAS VAD. | G. SMAĶUKS | | AIZVIETO |
| IZSTRĀDĀJA | A. MEŅŅIKS | | LAPAS CAUREJOŠ. NR. |