



M - 2. Plāns

1 - 1



Nr. poz.	Apzīmējumi	Nosaukums	Garums, m	Gab.	Vienības svars, kg	Piezīmes
1	SIA "POLIURS" vai analogs	Rūpn. izol. T-atzars Ø114/225 ar ūdens izteces krānu DN50 ar vītnu korki (ar iekš.vītni), H = 1.0 m		2		
2	SIA "Lugaži" vai analogs	Gredzens KO-10		1	70	
3		Grodu vāks KCP-10		1	280	
4		Grods KC-10-6		1	530	
5		Pamatu bloks FBS-9-3-6T		2	350	
6		Čuguna lūka peldošā (max slodze 40 t)		1		
<u>Materiāli</u>						
		Šķembu pamatslānis		0,12		m ³
		Bitums BH-IV		3,60		m ²

 Ernestīnes iela 24-4, Riga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40003673904 Tālr.: +371 7201880; 7201882 Fakss: +371 7201881 info@bpv.lv				PASŪTTĀJS: Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības Universitāte, nod.maks.kods 90000041898 Lielā ielā 2, Jelgava	ARHĪVA NR.: LV-26-3	
				PASŪTTĀJUMS: LV-26		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS:	STADIJA	LAPA
				LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas ielā 22, Jelgavā		LAPAS
Izstrādāja	N. Tarasova		04.2014.	TP		SAT-6
				LAPAS NOSAUKUMS: Siltumtīkli. M-2. Plāns, griezums		MĒROGS: 1:40
				DATUMS: 04.2014.		