



PIEZĪMES:

1. Zemējuma kontūra projektēta ne lielāka kā 4 omi.
2. Zibens aizsardzības klase III.
3. Minimālais zemējuma kontūra guldēšanas dziļums 0,5m.

APZĪMĒJUMI:

- cinkota plakandzelzs 40x4mm, montāža grūti
- cinkota apaldzelzs d20, l=9m

Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte		Projekta nosaukums: MEŽA UN ŪDENS ZINĀTNISKĀS LABORATORIJAS KORPUSĀ NR.1 REKONSTRUKCIJA (ERAF projekta ietvaros) Dobelei ielā 43, Jelgavā		Pasūtījuma/ arhīva nr.: 02-03-14
SIA "A.Ābeles inženieru birojs"		Rasējums: Zemējuma kontūra plāns		Stadija: T.P.
Būvpr.vad.: A.Ābele		Būvpr.draud.: A.Ābele		Lapas nr.: 5
Izstrādāja: N.Simomova		2014.g. 20. marts		Marka: EL
		Mērogs: 1:100		Būvkr. reģ. nr.: 8697-R