



Apzīmējumi:

- S - ārējā sirēna
- AP - ugunsgrēka signālpoga (adreses) ar īsslēgumu izolatoru
- AD - ugunsgrēka dūmu optiskais detektors, adreses sistēmas
- AD - ugunsgrēka dūmu optiskais detektors, adreses sistēmas, ar īsslēguma izolatoru
- AK - ugunsgrēka kombinētais (dūmu+ siltuma) detektors, adreses sistēmas
- UI - UI skaņas sistēmas ierīce,
- KM - vadības (releja) modulis ar īsslēguma izolatoru

- UAS adreses cilpas kab.2x0.8+0.8
- kabelis 4x0.8
- kabelis 2x1.0

AD-1/01/01
 └─ ugunsgrēka zonas Nr.
 └─ detektora Nr. pēc kārtas
 └─ cilpas Nr.
 └─ cilpas komponentes tips

Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte

SIA "A.Ābeles inženieru birojs" Elektroapgādes, vājštrāvu tīklu projektēšana M.Nometņu iela 31-310, Rīga, Latvija, LV-1002 Tālrunis: 371 26336758 http: www.aaib.lv; e-pasts: birojs@aaib.lv			Projekta nosaukums: MEŽA UN ŪDENS ZINĀTNISKĀS LABORATORIJAS KORPUSA NR.1 REKONSTRUKCIJA(ERAF projekta ietvaros) Dobeles ielā 43, Jelgavā	Pasūtītāja/ arhīva nr. 02-03-14
			Rasējums: Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas shēma	Stadija: T.P.
Būvpr.d.vad.	A.Krūmiņš		2014.g. 30. marts	Lapas nr: 3
Izstrādāja	A.Krūmiņš		Mērogs:	Lapu skaits: pēc saraksta
				Marka: UAS
				Būvkr. reģ. nr: 8697-R