

TELPU EKSPLIKĀCIJA

Apz.	Nosaukums	Platība
2-20	KĀPŅU TELPA	15.13
2-21	KOMUTĀCIJAS TELPA	6.16
2-23	DOKTORANTU TELPA	16.87
2-24	SEMINĀRU TELPA	49.73
2-25	KABINETS	16.87
2-26	AUGU VĪRUSU BIOĶ. UN SEROL. LABORATORIJA	36.57
2-28	TEHNISKA TELPA	2.74
2-29	KABINETS	17.11
2-30	KOPĒTAVA	16.88
2-31	KABINETS	16.87
2-32	WC	10.63
2-33	SAGATAVOTAVA	23.94
2-34	TEHNISKA TELPA	2.74
2-35	ZINĀTNISKĀ LABORATORIJA	33.54
2-36	FITOPATOLOĢIJAS LABORATORIJA	34.93
2-37	TEHNISKA TELPA	2.92
2-38	GAITENIS	53.60
2-39	KABINETS AR LABOR.BOKSU	16.95
2-40	LEKCIJU ZĀLE	67.77
2-41	KĀPŅU HALLE	50.30

APZĪMĒJUMI

4 / 8 — čuguna radiators M-140 AO, 4 sekcijas

čuguna radiators RD-26, 8 sekcijas

C22-300-800 — tērauda radiators PURMO-C, tips 22, h=300, L=800

t1 — turpgaitas caurulvads

t2 — atpakaļgaitasgaitas caurulvads

izolēts caurulvads

i=0,003 — caurulvadu kritums i=0,003

lodveida noslēgvārsts

balansējošais ventilis

automātiskais atgaisotājs

PIEZĪMES

1. Horizontālos apkures sadales vadus telpās montēt atklāti gar sienām zem griestiem.
2. Visus stāvvadus un radiatoru pievienojumus, atskaitot St.1 un St.12 (skat. shēmu lapā AVK), montēt no Ø15x1 mm caurulēm.

LLU AAZL BŪVNIECĪBA UN AAZI MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS BĀZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ					13 - 001	
					AVK1	
				MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS CENTRS 3.BŪVNIECĪBAS KĀRTA	Stadija	Lapa	Mērogs
					TP	3	1:100
Izstrādāja	G.Dzenīte		02.04.14.	APKURE 2. STĀVA PLĀNS	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr.2188-R		