

Izpildītājs:

Pasūtītājs: LLU

Objekts: LLU mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcija II, kārtā Strazdu iela 1, Jelgavā.

Sastādīts: Marija Kudrjavceva

**Materiālu specifikācija Nr3 -vedināšanas iekārtas elektroiekārta.**

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**

|                       |  |        |     |
|-----------------------|--|--------|-----|
| <b>montāžas darbi</b> |  |        |     |
| 1                     | Sadalnes Svēd. montāža                                     | gab.   | 1   |
| 2                     | Vadības sadalnes VS-1(P1N1) montāža                        | kompl. | 1   |
| 3                     | Gaisa agregāta sadalnes montāža                            | gab.   | 1   |
| 4                     | Magnetisko palaidēju sadalnes montāža (MPS)                | gab.   | 1   |
| 5                     | vadības posteņu (pogas )montāža                            | gab.   | 12  |
| 6                     | Slēdzis vienpolīgs 10A 230V montāža                        | gab.   | 1   |
| 7                     | Slēdzis vienpolīgs 10A 230V komplektā ar taimeru montāža   | gab.   | 2   |
| 8                     | Kabeļa MMJ-3x1.5 mm2 montāža pa celtn. konstr. DVK d 20 mm | m      | 600 |
| 9                     | Stāvvads PVC 40x60   | m      | 15  |
| 10                    | Kabeļa MMJ-5x2.5 montāža pa celtn. konstr.PVC d25          | m      | 70  |
| 11                    | Kabeļa NHXCH -FE 3x1.0 mont. pa kabeļu konstr PVC d20 (FE) | m      | 150 |
| 12                    | Kabeļu trepes 60x300                                       | m      | 120 |
| 13                    | Elektriskie mērījumi                                       | obj.   | 1   |

**Materiāli**

|    |   |        |         |
|----|---|--------|---------|
| 1  | Kabelis NHXCH -FE -3x1.0 mm2 (PVC d.20 FE)                              | m      | 150     |
| 2  | Kabelis MMJ-3x1.5mm2 (PVCd.20)  | m      | 600     |
| 3  | Kabelis MMJ 5x2,5 mm2 (PVC d25)   | m      | 70      |
| 4  | Kontrollkabelis KVVVG-3x1.0 mm2   | m      | 550     |
| 5  | Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili hermetisks 250V 16 A IP44       | gab    | 10      |
| 6  | Kontakts trīspolīgs ar ceturto zemējuma spaili 400 V 25 A               | gab.   | 1       |
| 7  | Kārba kontaktiem  | gab.   | 11      |
| 8  | Slēdzis vienpolīgs z/apmetuma 230 V 10 A                                | gab.   | 1       |
| 9  | Slēdzis vienpolīgs ar taimeru   | gab.   | 2       |
| 10 | Vadības sadalne (P1N1) -kompl. ar tehnoloģ. iekārtu                     | kompl. | 1       |
| 11 | Vadības sadalne (gaisa agrēgats)- kompl. ar tehnoloģisko iekārtu        | kompl. | 1       |
| 12 | kabeļu trepe 60x300   | m      | 120     |
| 13 | Kabeļu kanāls PVC 40x60   | m      | 12      |
| 14 | Sadalne ar ievada aparātu 32A; slēdži 3C16-1 gab.; C10-8 gab.;          | kompl. | 1       |
|    | 1xpalaidējs DILOM (3. fāzu); 3x3B16                                     |        |         |
| 15 | Magnetisko palaidēju skapis : 9 palaidēji DILEM tipa (1f.) ; 1 gab. pa- | kompl. | 1       |
|    | palaidējs DILOM (3.fāzu)  |        |         |
| 16 | PVC d20 / d20 FE  | m      | 600/150 |
| 17 | PVC d25   | m      | 70      |
| 18 | Palīgmateriāli elektromontāžas dabiem                                   | kompl. | 1       |

Sastādīja:

M. Kudrjavceva