

Nr.p.k.	Nosaukums, marka	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
Ventilācijas sistēma				
Nosūces sistēma no velkmes skapja				
1	Kanāla ventilators TD SILENT ECOWAT 1000/200	kompl.	1	S&P
2	Ātruma regulētājs REB-ECOWAT	kompl.	1	S&P
3	Pretvārsts Ø200	gab.	1	
4	Cinkots skārda gaisvads Ø200	m	3	Salda
5	Līkums 90° Ø200	gab.	1	Salda
6	Gaisvada stiprinājumu priekš caurules Ø200	kompl.	3	
7	Pieslēgums esošajam gaisa vadam ar trejgabalu 315/200/315	kompl.	1	
8	Cauruma Ø220 mm urbšana	kompl.	1	
9	Gaisa vada pieslēgums pie esošā vilkmes skpja	kompl.	1	
10	Elektrinstalācijas materiāli	kompl.	1	
11	Montāžas materiāli	kompl.	1	
Pieplūdes sistēma				
12	Kanāla ventilators TD SILENT ECOWAT 1000/200	kompl.	1	S&P
13	Ātruma regulētājs REB-ECOWAT	kompl.	1	S&P
14	Elektriskais gaisa sildītājs CV20 5 kW, 400V 2F ar vadības bloku un termostatu	kompl.	1	VEAB
15	Gaisa ieņemšanas āra reste 200x270 mm	gab.	1	
16	Gaisa pieplūdes reste Ø100	gab.	1	
17	Gaisa pieplūdes reste Ø200	gab.	1	
18	Cinkots skārda gaisvads Ø100	m	1	
19	Cinkots skārda gaisvads Ø200	m	5	Salda
20	Sānu pievienojums ar gumiju 100/200	gab.	1	
21	Līkums 90° Ø100	gab.	1	Salda
22	Līkums 90° Ø200	gab.	1	Salda
23	Gaisvada stiprinājumu priekš caurules Ø200	kompl.	5	
24	Siltumizolācija Hvac Lamalle Mat AluCoat 50 mm	m ²	2	Paroc
25	Cauruma Ø220 mm urbšana	kompl.	2	
26	Elektroinstalācijas materiāli	kompl.	1	
27	Montāžas materiāli	kompl.	1	

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: Latvijas lauksaimniecības universitāte	Ras. marka/ Arhīva Nr.			
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		10.04.2015		AVK-2015/6			
Izstrādāja	K.Tumovs		10.04.2015	Objekts: "LLU agronomijas analīžu laboratorijas ventilācijas sistēmu vienkāršotā atjaunošana" Lielā iela 2, Jelgava	Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
					VA	b.m.	AVK-3	
				Materiālu un iekārtu specifikācija	Būvpr. reg. Nr.3288-R			
								