



### TELPU EKSPLIKĀCIJA

NR.pl.	Nosaukums	Platība (m <sup>2</sup> )
318	Priekštelpa	10,80
318	Noliktava	2,50
318-1	Kabinets	27,70
318-2	Laboratorija	49,50
319	Auditorija	25,90
320	Auditorija	44,00
321	Kabinets	35,00
322	Priekštelpa	15,00
322-1	Kabinets	13,95
322-2	Kabinets	40,85
322-3	Kabinets	42,50
322-4	Auditorija	44,70
322-5	Laboratorija	13,45
323	Laboratorija	33,60
324	Kabinets	34,85
325	Auditorija	39,90
326	Noliktava	3,30
326	Laboratorija	11,40
326-1	Laboratorija	44,00
326-2	Kabinets	34,15
327	Kabinets	29,90
321	Gaitenis	94,00
1	Gaitenis	9,40
2	Priekštelpa	3,70
3	Tualete	0,80
4	Tualete	4,90

**Norādījumi:**  
1. Kontroles un uztveršanas centru pieslēgt pie tuvākā elektrosadales skapja atsevišķas drošinātāju grupas.

### APZĪMĒJUMI

- stara Nr.
- detektora Nr.
- dūmu detektors
- rokas darbības detektors
- stara gala elements
- kabelis 2x0,8+0,8
- kabelis 2x0,8
- gaismas / skaņas signalizators
- kontroles un uztveršanas centrs
- radiaraidītājs

SIA "Latakva Jelgava"		Objekts: Jelgavas pils austrumu korpusa 3. stāva renovācija, Lielā iela 2, Jelgava		Lapas
Pulkveža O. Kalpaka iela 13, Jelgava				<b>8</b>
			Stadija	Lapa
			<b>TP</b>	<b>5</b>
			Marka	
			<b>UAS-5</b>	
Pr.daļ.vad.	A. Straume	09.05.07.	MONTĀŽAS SHĒMA Mērogs 1:200	
Projektēja	A. Straume	09.05.07.		
			SIA „Namejs Pluss”, Pasta iela 37, Jelgava	