




Lapa	Nosaukums	Piezīmes
SM-1	Vispārīgie dati.	
SM -2	Katla telpa. Principiālā cauruļvadu shēma.	
SM -3	Katla telpa. Dūmenis.	

Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes
	<b>Klātpievienotie</b>	
<b>SM. IS</b>	Materiālu specifikācija.	
	<b>Izmantotie</b>	
<b>Akvilon</b>	Izolētie dūmvadi no nerūsējošā tērauda	
<b>NAVAL OY</b>	Armatūra un filtri	
<b>PAROC</b>	Izolācija	

1. Vienkāršotās renovācijas risinājumi par ēkas daļas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem (3 stāvīgam administratīvam un mācību korpusam) izstrādāti pamatojoties uz projektēšanas uzdevumā noteikto un ņemot vērā arhitektūras sadaļas rasējumus.
2. Sadales cauruļvadu sistēmu aprīkojuma montāžu, hidraulisko pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kā arī ņemot vērā iekārtu un materiālu piegādātāj firmu prasības.
3. Pēc montāžas darbu pabeigšanas veikt sistēmas hidraulisko pieregulēšanu.
4. Esošiem gāzes katliem ir paredzēts rekonstruēt dūmeni, nomainot sarūsējošos posmus.
5. Pagrabā ir paredzēts rekonstruēt apkures sistēmas sadales mezglu, uzstādot administratīvā korpusa apkures sistēmai atsevišķu cirkulācijas sūkni ar siltumenerģijas skaitītāju apkures patēriņa uzskaiti;
6. Iekārtu uzstādīšanu, tipizmēru un apstaites shēmu precizēt montāžas gaitā atbilstoši iekārtu izgatavotāju norādījumiem un spiedienam aukstā ūdensvadā.
7. Ir pieļaujama specifikācijā norādīto rūpnieciski izgatavoto cauruļvadu elementu un materiālu nomaīņa uz analogiem cita ražotāja izstrādājumiem, ievērojot izstrādājumu kvalitātes, elementu gabarītizmērus, kas jāsaskaņo ar projekta autoru.

<b>Šī būvprojekta _____ SM _____ daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām</b>	
Būvprojekta daļas vadītājs	<b>Vladimirs Nikolajevs</b> _____ (vārds un uzvārds) <b>50 - 1455</b> _____ (sertifikāta nr.)
<b>04.11.2010</b> _____ (datums)	 _____ (paraksts)

 <p>Laivu iela 1-25, Rīga LV-1045          Reģ.Nr. LV 40003673904          Tālr.: +371 67201880; 67201879          Fakss: +371 67201881          info@bpv.lv</p>				PASŪTĪTĀJS:  Latvijas Lauksaimniecības universitāte Reģ.Nr.900000041898 Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001				ARHĪVA NR.:  DATUMS:			
				PASŪTĪTĀJS: <b>LLU-SP2010/1/KPFI</b>				<b>SM</b>			
				<b>78J-10</b>							
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS: Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopumam agentūrā „Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskajā institūtā „Sīgra”, Institūta iela 1, Pēltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads				STADIJA	LAPA	LAPAS	
PR. VAD.	A. Mauriņš							TP	1		
BD VAD.	V. Nikolajevs										
				LAPAS NOSAUKUMS:  <b>VISPARIGIE DATI.</b>				MĒROGS: B/M			
								DATUMS: 10.2010			