Barošanas tīkls	Sadalne Nom. strāva,A	Ieslēgšanas aparāta tips un nom. strāva, A	Komutācijas apartāti	Kabeļa marka	Kabeļa garums, m	Elektropatērētājs	Telpas Nr.	Nominālā slodze, W	Apzīmējums plānā
NYY-J 5x16 mm² no GS sadalnes telpā	Puzst.=25kW; Papr.=15kW; Iapr.=30A								
	QS2 4p32B	1 3p16C		NYM-J 5X2,5	53	Nagu mazgāšanas vanna	23		1
		2 3p16C		NYM-J 5X2,5	59	Dezinfekcijas vanna	23		2
		3 3p16C		NYM-J 5X2,5	52	Nagu apkopes stends	23	2200	3
		4 1p10C		NYM-J 3x1,5	56	Kompresors vārtu pneimatikai	23	500	4
		5 1p6C		NYM-J 3x1,5	57	Ganāmpulka menedžmenta sistēma	23		5
		6 1p6C		NYM-J 3x1,5	48	Piepūšamo aizkaru kompresors	23	3x83	6
		7 1p6C		NYM-J 3x1,5	62	Piepūšamo aizkaru kompresors	23	3x83	7
		8 1p6C		NYM-J 3x1,5	47	Meteostacija	ārpusē	300	8
	QS1 3p63A	9 1p10C		NYM-J 3x1,5	36	Jumta lūkas aizvaru piedziņa	23		9
				NYM-J 3x1,5	9	Jumta lūkas aizvaru piedziņa	23		10
				NYM-J 3x1,5	9	Jumta lūkas aizvaru piedziņa	23		11
				NYM-J 3x1,5	9	Jumta lūkas aizvaru piedziņa	23		12
	N PE	10 1p10C		NYM-J 3x1,5	14	Gāzes katls	21	300	13
		11 1p6C		NYM-J 3x1,5	12	Cirkulācijas sūknis	21	2x190	14
		12 1p6C		NYM-J 3x1,5	12	Spiediena paaugstināšanas sūknis	21	600	15
		13 1p6C		NYM-J 3x1,5	12	Ūdens sagatavošanas sistēma	21	600	16
		14 3p10C		NYM-J 5x2,5	22				
				NYM-J 4x1,5	12	Ventilators	23	750	VE1
				NYM-J 4x1,5	19	Ventilators	23	750	VE2
		15 3p16C		NYM-J 5x2,5	22				
				NYM-J 4x1,5	10	Kalorīfers	23		KA1
				NYM-J 4x1,5	18	Kalorīfers	23		KA2
				NYM-J 4x1,5	25	Kalorīfers	23		KA3
		16 4p32B		NYM-J 5x4	21	Kontaktu bloks KB1	23	2000	KB1
				NYM-J 5x4	24	Kontaktu bloks KB2	23	2000	KB2
				NYM-J 5x4	17	Kontaktu bloks KB3	23	2000	KB3
		17 4p32B		NYM-J 5x4	13	Kontaktu bloks KB4	23	2000	KB4
				NYM-J 5x4	25	Kontaktu bloks KB5	23	2000	KB5
				NYM-J 5x4	21	Kontaktu bloks KB6	23	2000	KB6
		18 3p6C		NYM-J 5x2,5	22	Ventiekārta	24 bēniņi	1100	Vent.
		19 2p16B		NYM-J 3x1,5	25	Ūdensvada apsilde	23		U1
				NYM-J 3x1,5	18	Ūdensvada apsilde	23		U2
		20 2p16B		NYM-J 3x1,5	21	Ūdensvada apsilde	23		U3
				NYM-J 3x1,5	16	Ūdensvada apsilde	23		U4
		21 1p10C		NYM-J 3x1,5	16	Elektriskie vārti	23		V1
		22 1p10C		NYM-J 3x1,5	16	Elektriskie vārti	23		V2

NYY-J 5x16 mm² uz SAS-1 veterinārbloka katlu telpā

GZK

Rz < 1Ω

Ūdensvada caurules (metāla)
Apkures sistēmas caurules
Ekas metāla konstrukcijas
Citas metāla cauruļu sistēmas
Kabeļu trepes un renes

		Paraksts	Datums
Pārbaudīja	J.Fogels		8.12.2010
Izstrādāja	G.Zerviņš		8.12.2010

Pasūtītāja:
SIA "LLU macību un pētījumu saimniecība "Vecauce" "

Objekts: Slaucamo govju fermas 500 govīm veterinārā bloka rekonstrukcija par veterinārārstu praktiskās apmācības centru "Līgotnes", Vecauces pagasts, Auces novads

Lapas nosaukums:
Sadalne SS-2

	Stadija	Mērogs
	TP	b/m
Lapa	Lapu sk.	Lapa
EL-7	1	1

Projekta Nr. 24_2010

SIA "J.E.F."
Birztalas 14, Bērzes pag.
Dobeles nov., LV-3732
Tel/fakss 63722254
WWW.JEF.LV