



- Apzīmējumi
- D 1.1** dūmu detektors (stara Nr./detektora Nr.)
 - R 1.1** rokas darbības detektors
 - gaismas/skaņas signalizators
 - kontroles un uztveršanas centrs
 - kārba ar indikāciju
 - stara gala elements
 - raidītājs
 - kabelis J-Y(St)Y 1x2x0,8
 - kabelis JE-H(St)H 1x2x0,8
 - kabelis 6x0,22
 - D 1.1** dūmu detektors virs piekārtiem griestiem

Telpu eksplikācija:

Nr.p.k.	Nosaukums	Platība,m ²
200.	Tualete ar priekštelpu	16,4
201.	Docentu kabinets	17,8
202.	Docentu kabinets	17,8
203.	Docentu kabinets	17,6
204.	Docentu kabinets	18,0
205.	Docentu kabinets	18,0
206.	Auditorija	36,6
207.	Auditorija	71,8
207-a.	Priekštelpa	5,9
207-1.	Docentu kabinets	11,5
208.	Docentu kabinets	36,9
209.	Auditorija	55,2
	Gaitenis	

Norādījumi:

- Esošo kontroles un uztveršanas centru Bentel J408-8 (pie 221. kabineta) demontēt, tā vietā uzstādīt jaunu Smartline 020-4;
- Esošo starus, radiatorus, elektrobarošanu pārslēgt uz Smartline 020-4;
- Rietumu korpusa 3. stāva detektoru zonas numuru precizēt montāžas laikā.

SIA “Rears” Aveņu iela 2, Grīva, Līvberzes pag., Jelgavas novads				Objekts: LLU Lauksaimniecības fakultātes telpu grupas vienkāršotā renovācija, Lielā iela 2, Jelgava			Lapas
							9
				Rietumu korpusa 3. stāvs Mērogs 1:200	Stadija	Lapa	Marka
					TP	7	UAS-7
					SIA „Namejs Pluss”, Pasta iela 37, Jelgava		
Pr.daļ.vad.	A. Straume		06.06.11.				
Projektēja	A. Straume		06.06.11.				