



- Apzīmējumi**
- D 1.1** dūmu detektors (stara Nr./detektora Nr.)
  - R 1.1** rokas darbības detektors
  - gaismas/skaņas signalizators
  - kontroles un uztveršanas centrs
  - kārba ar indikāciju
  - stara gala elements
  - raidītājs
  - kabelis J-Y(St)Y 1x2x0,8
  - kabelis JE-H(St)H 1x2x0,8
  - kabelis 6x0,22
  - D 1.1** dūmu detektors virs piekārtiem griestiem

Telpu eksplikācija:

Nr.p.k.	Nosaukums	Platība,m <sup>2</sup>
102.	Docentu kabinets	20,2
104.	Docentu kabinets	14,0
105.	Docentu kabinets	19,3
108.	Docentu kabinets	16,9
109.	Auditorija	39,5

**Norādījumi:**

- Kontroles un uztveršanas centru pieslēgt pie tuvākās elektrosadales atsevišķas drošinātāju grupas, izmantojot ugunsdrošo kabeli JE-H(St)H 3x1,5 (vai analogu);
- Kontroles un uztveršanas centram pieslēgt radioraidītāju ATS100U ar antenu (vai analogu), kurš trauksmes signālu pārraidīs uz apsardzes firmas centrālo novērošanas pulti.

SIA "Rears"  Aveņu iela 2, Grīva, Līvberzes pag., Jelgavas novads				Objekts: LLU Lauksaimniecības fakultātes telpu grupas vienkāršotā renovācija, Lielā iela 2, Jelgava			Lapas
							9
				Dienvidu korpusa 1. stāvs Mērogs 1:200	Stadija	Lapa	Marka
					TP	5	UAS-5
					SIA „Namejs Pluss”, Pasta iela 37, Jelgava		
Pr.daļ.vad.	A. Straume		06.06.11.				
Projektēja	A. Straume		06.06.11.				