U~0,4kV

S-16(es.)
nomainīt esošo sadalni
uz jauno (40 moduļiem)

40A
3f

Nomainīt esošo pievadu
uz jauno MMJ-5x16, L=15m

$P_{u\Sigma}$=34,38kW, t. sk.:

$P_{uapg.}$=4,156kW
$P_{udat.}$=18,7kW
$P_{usp.}$=12,0kW
$P_{apr.}$=15,0kW
$I_{apr.}$=30,0A

gr.1	B.10	1f.	P_u=0,648kW	I_a=3,24A	MMJ-3x1,5	pa celtn. konstr. un virs piek. griest.	Visp. apgaismojums 208
gr.2	B.10	1f.	P_u=0,900kW	I_a=4,5A	MMJ-3x1,5	pa celtn. konstr. un virs piek. griest.	Visp. apgaismojums 206
gr.3	B.10	1f.	P_u=0,72kW	I_a=2,16A	MMJ-3x1,5	pa celtn. konstr. un virs piek. griest.	Visp. apgaismojums 205
gr.4	B.10	1f.	P_u=0,432kW	I_a=2,16A	MMJ-3x1,5	pa celtn. konstr. un virs piek. griest.	Visp. apgaismojums 204
gr.5	B.10	1f.	P_u=0,432kW	I_a=2,16A	MMJ-3x1,5	pa celtn. konstr. un virs piek. griest.	Visp. apgaismojums 203
gr.6	B.10	1f.	P_u=0,432kW	I_a=2,16A	MMJ-3x1,5	pa celtn. konstr. un virs piek. griest.	Visp. apgaismojums 201
gr.7	B.10	1f.	P_u=0,448kW	I_a=2,24A	MMJ-3x1,5	pa celtn. konstr. un virs piek. griest.	Visp. apgaism. gaitenis
gr.8	B.10	1f.	P_u=0,144kW	I_a=2,24A	MMJ-3x1,5	pa celtn. konstr. un virs piek. griest.	Visp. apgaism. gaitenis- drošibas apgaism.
gr.9	C.16	1f.	P_u=2,0kW	I_a=10A	MMJ-3x2,5	pa celtn. konstr. un virs piek. griest.	Kont. 230V pārv. el. iek. 203;204;205
gr.10	C.16	1f.	P_u=2,0kW	I_a=10A	MMJ-3x2,5	pa celtniec. konstr. L=35m	Kont. 230V pārv. el. iek. 205;206
gr.11	C.16	1f.	P_u=2,0kW	I_a=10A	MMJ-3x2,5	pa celtniec. konstr. L=30m	Kont. 230V pārv. el. iek. 206;208
gr.12	C.16	1f.	P_u=2,0kW	I_a=10A	MMJ-3x2,5	pa celtniec. konstr. L=25m	Kontakti 230V pārv. el. iek. 208
gr.13	C.16	1f.	P_u=2,0kW	I_a=10A	MMJ-3x2,5	pa celtniec. konstr. L=18m	Kont. 230V pārv. el. iek. 201;203
gr.14	C.20	1f.	P_u=2,0kW	I_a=10A	MMJ-3x2,5	pa celtniec. konstr. L=40m	DS-3 (proj.) Datoru skapis
gr.15	C.16	1f.	P_u=2,0kW	I_a=10A	MMJ-3x2,5	pa celtniec. konstr. L=20m	Datoru vietu el. kontakti 203;204
gr.16	C.16	1f.	P_u=2,0kW	I_a=10A	MMJ-3x2,5	pa celtniec. konstr. L=36m	Datoru vietu el. kontakti 205
gr.17	C.16	1f.	P_u=2,0kW	I_a=10A	MMJ-3x2,5	pa celtniec. konstr. L=32m	Datoru vietu el. kontakti 206
gr.18	C.16	1f.	P_u=2,0kW	I_a=10A	MMJ-3x2,5	pa celtniec. konstr. L=34m	Datoru vietu el. kontakti 206
gr.19	C.16	1f.	P_u=2,0kW	I_a=10A	MMJ-3x2,5	pa celtniec. konstr. L=34m	Datoru vietu el. kontakti 206
gr.20	C.16	1f.	P_u=2,0kW	I_a=10A	MMJ-3x2,5	pa celtniec. konstr. L=26m	Datoru vietu el. kontakti 206
gr.21	C.16	1f.	P_u=2,0kW	I_a=10A	MMJ-3x2,5	pa celtniec. konstr. L=26m	Datoru vietu el. kontakti 206
gr.22	C.16	1f.	P_u=2,0kW	I_a=10A	MMJ-3x2,5	pa celtniec. konstr. L=26m	Datoru vietu el. kontakti 206
gr.23	C.16	1f.	P_u=2,0kW	I_a=10A	MMJ-3x2,5	pa celtniec. konstr. L=25m	Datoru vietu el. kontakti 208;206
gr.24	C.16	1f.	P_u=2,0kW	I_a=10A	MMJ-3x2,5	pa celtniec. konstr. L=20m	Datoru vietu el. kontakti 208
gr.25	C.16	1f.	P_u=2,0kW	I_a=10A	MMJ-3x2,5	pa celtniec. konstr. L=45m	Datoru vietu el. kontakti 201;203
gr.26	C.20	1f.	P_u=2,0kW	I_a=10A	MMJ-3x2,5	pa celtniec. konstr. L=16m	DS-1 (proj.) Datoru skapis

Izstrādāja	M. Kudrjavceva	Pasūtītājs: *Latvijas Lauksaimniecības universitāte*	Pasūt. Nr. *26 / 2011*
		Objekts: *Lauksaimniecības fakultāte*	Stadija: *TP* / Lapa: *EL-13* / Lapu sk.
		ELEKTROIEKĀRTA 3. STĀVA SADALNES S-16 PIESLĒGUMA SHĒMA.	**SIA "NAMEJS PLUSS"** Jelgava, Pasta iela 37, LV-3001, tālr./fax:3025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773