













Telpu eksplīkācija		
Telpas. Nr.	Nosaukums	Platība, m ²
234.	Kabineits	49.0
234-1.	Dekāna kabineits	41.5
234-2.	Atpūtas telpa	11.5
234-3.	Kabineits	20.3
235.	Datorklase	29.8
	Gaitenis	98.2

Apzīmējumi

- | | |
|---|---|
|  | - datora vieta (2xR45); |
|  | - datoru kabelis penālī; |
|  | - esošā datoru komut. sadalīnē; |
|  | - datoru vietas el. kontaktu grupā; |
|  | - esošā el. sadalīnē; |
|  | - el. kabelis segti pa sienām; |
|  | - nulļvada atkārtotais zemējums; |
|  | - esošais telefona tīkls demontējams; |
|  | - demontējams datoru kabeļu penālis; |
|  | - esošais saglabājams datoru kabeļu penālis; |
|  | - proj. dat. kabelis grīdā gofr. cauruvē Ø32; |
|  | - proj. el. kabelis grīdā gofr. caur. Ø32; |

Dienvidu korpusa 2 stāva plāns.

Piez̄imes:

- 1) Pievadi pie datoru kontaktiem paredzēti no esošā datoru komutācijas skapja DS pa celtniecības konstrukcijām penāli;
- 2) Paredzēti datoru kontakti 2xRJ-45 un to uzstādīšanas augstums +0,80m no grīdas virsmas;
- 3) El. kontaktu datoru vietām uzstādīšanas augstums +0,80m no grīdas virsmas;
- 4) Attāļums no elektriskajiem kabeļiem līdž datoru komutācijas kabeļiem paredzēts ne mazāk par 0,5m;
- 5) Datoru sadalnei DS izbūvēt el. pievadu no el. sadalnes AS (iesl.) grupas aizsardz. automāts C16A;
- 6) Datoru sadalnei DS izbūvēt atkārtoto zemējumu Rz≤4Ω;
- 7) Visi pievadi izpildāmi segti;
- 8) Aiznūnot esošos Wi-Fi punktus bezkontakta tīkla vajadzībām;
- 9) Tīkla testēšanu veikt ar sertificētu iekārtu un saskaņā ar ISO/IEC 11801 Klas D Permanent Link standartu;
- 10) Posmā A - B esošo penāli nomainīt pret lielāku (ar 30% rezervi);

[illegible]