




034 - Auditorija

Piezīmes:

- 1) Aukstumapgādes caururvadus izolēt ar Kaliflex EF izolāciju $b=19\text{mm}$, caurules ārtelpās $b=22\text{mm}$ un skāidā aizsargapvalku.
- 2) Udensapgādes caururvadus izolēt ar Kaliflex EF izolāciju $b=9\text{mm}$.
- 3) Sistēmu plūkti ar 35% etiļenglikoļa maisījumu
- 4) Dzēsēšanas un Nostīes caurules ātrosds pie ventilācijas iekēmšānas šāhtas iekšējās sienas. Izvadi - ierēmšānas restes ausgšpusē
- 5) Projektu skaitē kopumā. Izmantojot tikai atsevišķas projekta lappas, var iegūt nepilnīgu informāciju par projekta risinājumiem.
- 6) Iekārtas un materiālus montēt saskaņā ar ražotāja nosacījumiem un rekomendācijām
- 7) Neskaitīrbu gadījumā vērsties pie projekta autoriem

				Pastūrtājs:	Latvijas Lauksaimniecības Universitāte	Stadija	Lapa	Mērogs
						TP	VK-6	1:100
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Objekts:	LLU starpēku optiskā datoritēkla komunikācijas mezgla punkta telpa			
Proj.vad.	R.Straumanis		10.2011					
Zīmēja	J.Savickis		10.2011					
				Lapas nosaukums:				
				Ventilācija un Kondicionēšana				
				2. stāva plāns				