


PIEZĪMES:
1. Piekļuves durvju kontroliera izvietojumu saskaņot montāžas laikā
2. Pieslēgumu EL sadalei skatīt pr. sadaļā EL

APZĪMĒJUMI

	Bezkontakta karšu nolasītājs Rosslare AY-KR12B
	Magnētiskais kontakts SC 516 WH
	Solenoida slēdzene ABLOY EL580
	Durvju kontrolieris četrām durvīm 995014
	Barošanas bloks PULSAR 12V DC 2A
	Durvju atvēršanas poga – avārijas FP/3GR
	Kabelis FTP4x2x0.5
	Kabelis MMJ3x1.5
	Kabelis CQR8x0.22; CQR6x0.22 (ekranēts)

SARGA VIETA



ARHITEKTŪRADIZAINS
Pirmais
Princips
Zaļā ielā 3-3a Rīga LV-1004
LMT: 29487640
E-pasts:arhitektura@1.principis.lv

pasūtītājs: LLU	LLU starpēju optiskā datortīkla komunikāciju mezgla punkta telpa	Etaps4
Pr.darlas vadītājs	Jelgava, Akadēmijas iela 19	TP
Sergejs Meitalovs	Iekārtu un kabeļu trases izvietojuma plāns - piekļuves kont.	M 1:50
26.09.2011		Lapa VS-03