

U~0,4kV;
~0,23kV

S-4(es.)
mainīt pret jaunu
40 mod.


Esošo pievadu
nomainīt uz Cu-5x16
L=30m

63A

3f

Puzst.=11.822 kW
Pu_{apg.}=3.022 kW
Pu_{dat.}=2.8 kW
Pu_{sp.}=6.0 kW
Paprt.=20.0 kW
lapr.=40.0 A

gr.1	B10	Pu=0,432kW	Ia=2,16A	MMJ-3x1,5	Visp. apg. (216)
pa piek. gr./ segti pa sienām					
gr.2	B10	Pu=0,576kW	Ia=2,9A	MMJ-3x1,5	Visp. apg. gaitenis
pa piek. griestiem					
gr.3	B10	Pu=0,216kW	Ia=1,08A	MMJ-3x1,5	Dežūrapg. gaitenis
pa piek. griestiem					
gr.4d	C16	Pu=1,4kW	Ia=7,0A	MMJ-3x2,5	Datoru gr. kontakti
pa piek. gr./ segti pa sienām					
gr.5d	C16	Pu=1,4kW	Ia=7,0A	MMJ-3x2,5	Datoru gr. kontakti
pa piek. gr./ segti pa sienām					
gr.6	C16	Pu=2,0kW	Ia=10,0A	MMJ-3x2,5	Pārv. el. iek. 230V
+n.a. pa piek. gr./ segti pa sienām					
gr.7	C16	Pu=2,0kW	Ia=10,0A	MMJ-3x2,5	Pārv. el. iek. 230V
+n.a. pa piek. gr./ segti pa sienām					
gr.8	C16	Pu=2,0kW	Ia=10,0A	MMJ-3x2,5	Pārv. el. iek. 230V
+n.a. pa piek. gr./ segti pa sienām					
gr.9	B10	Pu=0,07kW	Ia=0,35A	MMJ-3x1,5	Informācijas vietu
pa piek. gr./ segti pa sienām apgaism. gaitenī					
gr.10 - gr.30			Esošā el. slodze 10.0kw		
gr.31 - gr.40			Rez.		

				Pasūtītājs:	Pasūt. Nr.		
				Latvijas Lauksaimniecības universitāte	07/2012		
				Objekts:	Stadija	Lapa	Lapu sk.
				LLU Matemātikas katedras gaitenja un 219. telpas vienkāršotā renovācija	TP	EL-4	
Izstrādāja	M. Kudrjavceva			Sadalnes S-4 pieslēguma shēma.	<div><div>SIA "NAMEJS PLUS"</div><div><div>Jelgava, Pasta iela 37, LV-3001, tālr./fax:63025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773</div><div></div></div></div>		