



PAGRABA ST. TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr. p.k.	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA m2
301	PAGRABA TELPA	22.4
302	PAGRABA TELPA	25.8
	KOPĀ	48.2

- Piezīmes.
- Kopējās piezīmes skat. paskaidrojuma rakstā.
 - Pie el. instalācijas montāžas (kontakta, kontaktu bloku, kabeļu utt.) ievērot normatīvos attālumus no citiem inženierkomunikāciju elementiem.
 - El. izvadu vietas un augstumus papildus precizēt darba gaitā.
 - Kabeļu trases un montāžas veidu nepieciešamības gadījumā koriģēt darba gaitā.

APZĪMĒJUMI:

- Gaismeklis Thorn AquaForce II 2x58W T26 HF L840
- Gaismeklis Thorn AquaForce II 2x58W T26 HF L840 ar iebūvētu akumulatoru bateriju
- Slēdzis, zemapmetuma, hermētisks.
- sienas kontakts ar zemējuma nazi, zemapmetuma, hermētisks, IP44, x skaits.
- El. pieslēgums

Pasūtītājs: SIA "Tursons"			
SIA "A. Abeles inženieru birojs" Elektroapgādes, vājstrāvu tīklu projektēšana Rīgas iela 21-52, Iecava, Bauskas raj., LV-3913 Tālrunis: 26336758 e-pasts: armands.abele@inbox.lv	Projekta nosaukums: VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF līdzfinansētā projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija" ietvaros Jelgavā, Rīgas iela 22. Elektroapgāde.		Nr: 02-03-12
	Rasījums: Pagraba stāva plāns. El. apgaismojums un spēka el. tīkli		Stadija: T.P.
	Būtiskā daļa vad. A. Abele		Lapas Nr. 2
	Izstrādāja A. Kavišs		Marka: EL
26.03.2012.		Mērogs: 1:100	Būvniecības reģ. nr. 8697-R