

Paskaidrojuma raksts

r j i e t k l i

Projekts izstrādāts saskaņā ar LBN 222-99 „densapgādes r j i e t k l i un b ū v e s”
223-99 „Kanalizācijas r j i e t k l i un b ū v e s”.

densapgāde.

Projekts paredz ts saglabāt esošo Ø40mm PE densvada ievadu. Esošā šahtā ierīkota noslēgumgārmatūra. Esošo šahtu nepieciešams iztīrīt un renovēt, nomainīt esošo vāku.

Pieslēgums paredz ts k . Daudzplūsmu vertikālās mērtības DN15 paredz ts kāstelp Nr.123.

Sadzīves kanalizācija.

Esošos kanalizācijas izvādus paredz ts demontēt līdz pirmajam akmeņam. Saglabāt izvadu no pagraba līdz K_{es}-1 akmeņam. Esošos kanalizācijas akas iztīrīt, nomainīt visus vākus uz jauniem. Renovēt akas augšējodaļu.

Lietus kanalizācija un drenāža.

Esošo drenāžas sistēmu nepieciešams pārbaudīt pa kājas perimetru. Noskalot un iztīrīt visu drenāžas sistēmu. Akas renovēt, vākus nomainīt uz jauniem.

Saskaņā ar vertikālo plūsmu nojumu paredz ts pieslēgt jauno gāliju pie esošā lietus kanalizācijas tīkla DN 200mm, ierīkojot jauno aku K2-1.

Notekdeūpiltuves pieslēgumus no jumta paredz ts saglabāt.

Esošo lietus kanalizācijas tīklus paredz ts saglabāt. Lai nodrošināt notekdeūnovadīšanu, nepieciešams lietus kanalizācijas tīklus noskalot, akas iztīrīt un renovēt. Nomainīt esošos vākus un gālijas redeles uz jaunām.

Sastādīja

I.Kasatkina