












AUTOMĀTISKĀ UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SISTĒMA
SPECIFIKĀCIJA ^{1) 2)}

Nr.	Apzīmējumi	Nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Skaitis	Piezīmes
1.		Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas kontroles panelis	BENTEL J424	gab.	1	24-zonu
2.		Konvencionālo detektoru bāze		gab.	54	+5gab. (10%)-rezerve
3.	 D	Ugunsgrēka dūmu detektors	SYSTEM SENSOR 5351 E	gab.	49	+5gab. (10%)-rezerve
4.	 P	Ugunsgrēka signālpoga	KSR 72	gab.	6	
5.		Akumulators (12V; 7,0Ah)	YASA	gab.	2	
6.		Sirēna (ārā uzstādāma, ar zibspuldzi)	LD-F-100	gab.	1	24V, 100dB IP54
7.		Cilpas gala rezistors 0,25-3.9k Ω \pm 10%		gab.	14	
8.		Relejs (līfta vadībai, ventilācijas atslāgšanai) (=24V, kont. ~U=220V)	ESMI NR8276	gab.	1	
9.	 UI	Skaņas sistēmas ierīce (zvans)		gab.	8	
10.		Signalizācijas kabelis 2x0,8+0,8	JY(ST)Y	m	970	
11.		Kabelis 2x1,0 (zvani)	EUROSAFE	m	200	nedegošs
12.		Kabelis 4x0.8	EUROSAFE	m	40	nedegošs
13.		Kabelis 3x1.5	EUROSAFE	m	10	nedegošs, uz R1
14.		Kabelis 3x1.5	EUROSAFE	m	10	barošanas
15.		Caurule Ø20mm		m	1300	
16.		Kabelis 2x0,8 (manuālie trauksmes detektori)	EUROSAFE	m	180	nedegošs
17.						

Piezīmes:

- 1) Specifikācijā neietilpst montāžas ierīces un materiāli, tos nosaka montāžas firma (t.sk. caurules, kabeļu kanāli, montāžas kārbas, stiprinājumi utt).
- 2) Projektā paredzētā UAS sistēma var tikt nomainīta ar cita tipa analoģu aparātūru, atbilstošu Eirotstandartiem un ar CG-marķējumu (obligāti saskaņot ar pasūtītāju).
- 3) Daudzumu precizēt atbilstoši UAS tīkla reālajai shēmai.

Pasūtītājs:

SIA "Tursons"

SIA "A.abeles inženieru birojs" Elektroapgādes, vāistrāvu tīklu projektēšana Rīgas iela 21-52, Iecava, Bauskas raj., LV-3913 Tālr.: 26336758 e-pasts: armands.abele@inbox.lv		Projekta nosaukums: VALDEKAS PILS REKONSTRUKCIJA ERAF līdzfinansētā projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija" ietvaros Jelgava, Rīgas iela 22	Nr.: 02-03-12
		Rasījums: Materiālu specifikācija	Stadija: T.P.
B?vpr.d.vad.	A. ?bele		Lapas Nr. 6
Proj.	A.Kr?mi?š		Marka: UAS
		25.03.2012.	M?rogs: