

Ventilācijas sistēmas galvenie rādītāji

Ventilācijas iekārta	Daudzums	Apkalpojamās telpas nosaukums	Gaisa daudzums		Elektriskā jauda	Kopējā elektriskā jauda		Piezīmes
			m ³ /h	l/s		kW	kW	
DECOR 100GZ	56	4. un 5. stāvs: vannasistabas	4200	1167	0.013	0.728	Komplektā ar pretvārstu	
Virtuves tvaika nosūcējs	11	4. un 5. stāvs: virtuves	5500	1528	0.26	2.86	Elektriskā jauda atkarīga no izvēlētajā tvaika nosūcēja	

AVK DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Mērogs	Formāts
AVK-1	Vispārīgie rādītāji	b.m.	A4
AVK-2	Vispārīgie rādītāji	b.m.	A3
AVK-3	4. un 5. stāva plāns ar ventilācijas sistēmām	1:100	A2
AVK-4	4., 5. stāva istabīņu un kāpņu telpu radiatoru pievienojuma shēma	b.m.	A4
AVK-5	Siltummezgļa apsaišanas shēma	b.m.	A3
AVK-6	Materialu un iekārtu specifikācija	b.m.	A4

Apkures sistēmas galvenie rādītāji

	Siltuma patēriņš karstā ūdens sagatavošanai (kW)
Dienesta viesnīca	122

Šī būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

Jolants Matusevičs

Vārds Uzvārds


26.02.2013

(datums)

50-1665

(sertifikāta Nr.)

(paraksts)

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pastiprinājis: SIA "Namejs Pluss" reģ. Nr. LV43603024773, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001	Ras. marka/ Arhīva Nr.
Būvpr. d. vad.	J. Matusevičs		26.02.2013		AVK-2013/3
Projektēja	J. Matusevičs		26.02.2013	Objekts: "LILU 8. dienesta viesnīcas 4., 5. stāva kāpņutelpu un veļas mazgātavas vienkāršotā renovācija" Lielā iela 19, Jelgava	Stādīja
					Mērogs
					Lapa
					Lapas
					TP
					b.m.
					AVK-1
					AVK-6
					Būvpr. reģ. Nr.3288-R
					

Vispārīgie rādītāji