

Nr.p.k.	Nosaukums, marka	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
Apkures sistēma				
1	Metāla caurule DN15	m	70	
2	Lodveida ventīlis DN15	gab.	128	
3	Montāžas materiāli	kompl.	1	
Siltummezgls				
4	Karstā ūdens siltummainis 122 kW (90°-70°/50°-10°)	gab.	2	
5	Procesors karstā ūdens sagatavošanai komplekt"a ar āra temperatūras sensoru	kompl.	1	
6	Cirkulācijas sūknis q=2.5 m ³ /h H=12 m	gab.	2	
7	Cirkulācijas sūknis q=5.39 m ³ /h H=16 m	gab.	1	
8	Trežzaru vārsts ar motoru DN65	gab.	1	
9	Karstā ūdens temperatūras sensors	gab.	1	
10	Metāla caurule DN50	m	10	
11	Metāla caurule DN65	m	10	
12	Lodveida ventīlis DN50	gab.	7	
13	Lodveida ventīlis DN65	gab.	6	
14	Vienvirziena vārsts DN50	gab.	3	
15	Vienvirziena vārsts DN65	gab.	1	
16	Filtrs DN50	gab.	2	
17	Filtrs DN65	gab.	1	
18	Balansējošais vārsts DN50	gab.	2	
19	Drošības vārsts 1" 10 bar.	gab.	1	
20	Termometrs	gab.	6	
21	Monometrs	gab.	7	
22	Montāžas materiāli	kompl.	1	
Ventilācijas sistēma				
23	Nosūces ventilators DECOR-100 CZ komplektā ar pretvārstu	gab.	56	S&P
24	Virtuves tvaika nosūcējs L=500 m ³ /h	gab.	11	
25	Cinkots metāla gaisvads Ø100	m	80	
26	Cinkots metāla gaisvads Ø200	m	3	
27	Cinkots metāla gaisvads Ø250	m	8	
28	Līkums 90° Ø100	gab.	52	
29	Līkums 90° Ø200	gab.	1	
30	Līkums 90° Ø250	gab.	3	
31	Sedli 200/125	gab.	2	
32	Sedli 250/125	gab.	9	
33	Āra gravitācijas reste Ø100	gab.	4	
34	Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø200	gab.	1	
35	Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø250	gab.	3	
36	Gaisa pārplūdes restes durvju vērtnes lejas daļā 150x300	gab.	56	
37	Cauruļvadu stiprinājumi caurulei Ø100	gab.	80	
38	Cauruļvadu stiprinājumi caurulei Ø200	gab.	3	
39	Cauruļvadu stiprinājumi caurulei Ø250	gab.	8	
40	Pielsegums esošajiem ventilācijas kanāliem	kompl.	1	
41	Montāžas materiāli	kompl.	1	

Piezīmes:

- Objekta izbūves laikā precizēt nepieciešamo materiālu un iekārtu daudzumu.
- Projektā iekļautie materiāli un iekārtas var tikt aizstāti ar tādas pašas kvalitātes materiāliem un iekārtām kādas ir iekļautas projektā.

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: SIA "Namejs Pluss" reģ. Nr. LV43603024773, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001	Ras. marka. Nr.			
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		26.02.2013	Objekts: "LLU 8. dienesta viesnīcas 4., 5. stāva kāpņutelpu un veļas mazgātavas vienkāršotā renovācija" Lielā iela 19, Jelgava	AVK-2013/3			
Projektēja	J.Matusevičs		26.02.2013		Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
					VR	b.m.	AVK-6	
				Materiālu un iekārtu specifikācija	Būvpr. reg. Nr.3288-R			
								