BK GALVENĀ KOMPLEKTA RASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1	Vispārīgie rādītāji.	
2	Lifta šahtas LŠ1 plāni pa 2-2 - 4-4. Griezums 1-1.	
3	Lifta pamats LP1. Griezums 1-1. Mezgls 1.	
4	Lifta šahtas LŠ1 izklājumi pa asīm 1; 2; A; B.	
5	Plāns pa 1-1, griezumi 2-2; 3-3. Mezgls 1.	

BK GALVENĀ KOMPLEKTA SPECIFIKĀCIJU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
3	Materiālu specifikācija.	
5	Tērauda specifikācija 1elementam.	

UZMANĪBU:

- Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties projektēšanas birojā neskaidrību novēršanai.
- Raksturīgie izmēri nevar tikt nolasīti pēc mēroga rasējumā. Šaubu gadījumā griezties projektēšanas birojā.
- Jebkuras izmaiņas būvniecības gaitā saskaņojams ar projektēšanas biroju.

Šīs iepriekš minētās norādes attiecināmas uz visām šajā sējumā ievietotajām rasējuma lapām.

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

1.Konstruktīvā daļa izstrādāta pamatojoties uz projekta arhitektūras daļu un pasažieru lifta atbilstošā modeļa iekārtas rasējumiem un slodzēm uz pamatiem un šahtas karkasu.
2.Par relatīvo atzīmi 0.000 pieņemts 1.stāva grīdas līmenis.
3.Bez vispārējiem norādījumiem vadīties arī no norādījumiem lapās.

PRETKOROZIJAS AIZSARDZĪBA

1.Visas tērauda konstrukcijas, kuras jākrāso un jāapbetonē, jānotīra no apdegumiem, rūsas un tamlīdzīgi ar smilšu strūklu.
2.Visas tērauda konstrukcijas krāsot divas reizes ar alkīda emaljas krāsu, pa vienā kārtā iepriekš nogruntētu virsmu, seguma kopējais biezums 55mkm. Virsmas sagatavošanas pakāpe krāsošanai - SA2.5 pēc ISO-8501-11.Ir pie-ļaujama arī citu adekvātas kvalitātes aizsargpārklājumu pielietošana.

DARBU IZPILDE

1.Visi būvdarbi organizējami un izpildāmi saskaņā ar šo projektu.
2.Izpildot būvdarbus pēc šī projekta, jāievēro LR spēkā esošie būvnoteikumi "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" / MK 2003.g.25.02. noteikumi Nr. 92/; "Ugunsdrošības noteikumi" / MK 2004.g.17.02. noteikumi Nr.82 / un citas spēkā esošās būvnormatīvu prasības.
3.Jebkādas atkāpes no šī projekta un būvdarbu izpildes normu tehniskajām prasībām pieļaujams tikai pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un projekta izstrādātāju.
4.Būvniecības laikā jānodrošina visu būvkonstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī būvnormatīvu un būvnoteikumu ievērošana.
5.No montāžas slodzēm un materiālu novietošanas piepūles būvkonstrukcijās nedrīkst pārsniegt piepūles, kas attiecīgajai konstrukcijai paredzētas ekspluatācijas laikā.
Monolītajām konstrukcijām jārēķinās ar betona sasniegto stiprību konstrukcijas noslogošanas momentā.
6.Visiem pielietotajiem materiāliem jāatbilst attiecīgajam kvalitātes sertifikātam pielietojamā sfērā.

ŠĪ būvprojekta BK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītāja: Ligita Rubīna
Sertifikāta Nr. 20 - 3354

Datums _____ Paraksts _____

Telpu pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām Jelgavas pilī ERAF līdzfinansētā projekta "LLU mācību telpu infrastruktūras modernizācija" ietvaros Lielā ielā 2, Jelgavā					13 - 006		
					BK		
				Mācību telpas	Stadija	Lapa	Lapas
Izstrād.	L. Rubīna		16.04. 13.		TP	1	5
				Vispārīgie rādītāji.			