



NORĀDĪJUMI.

1. SILTUMTEHNISKO IEKĀRTU, NOSĒGARMATŪRAS, SKAITĪTĀJA UN IZPLEŠANĀS TRAUKA IZVIETOŠANU SILTUMMEZGLĀ PRECIZĒT MONTAŽAS GAITĀ, IEVEROJOT SILTUMMEZGLA PRINCIPĀLĀS SHĒMAS PRASĪBAS.
2. ATGAISOŠANAI NEPIECIEŠAMO ARMATŪRU IZVIETOT AUGSTĀKAJOS PUNKTOS, BET ŪDENS IZLAIDEI - ZEMĀKAJOS PUNKTOS.
3. ESMU - TEMPERATŪRAS SENSORS.

LLU AAZL BŪVNICĪBA UN AAZI MĀCĪBU UN PĒTĪNICĪBAS BĀZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ			13 - 001		
SILTUMMEZGLS			SM		
Pārbaudīja Izstrādāja	A.Karļevica I.Vilmane	1.SILTUMMEZGLA PRINCIPĀLĀ SHĒMA (KATLU MĀJĀ)	Stadija TP	Lapa 3	Lapas
komunālprojekts Būvkomersanta reģ.apl. Nr.2158-R			JELGAVA		