

Pozīci	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaits	Piezīmes	
	Ventilācija P1N1 turpinājums					
53	Paroc akmens vates paklājs 80AVM		m ²	92,4	Paroc	
54	Droseļvārsts	IRIS-100	gab	11		
55	Droseļvārsts	IRIS-125	gab	1		
56	Droseļvārsts	IRIS-160	gab	12		
57	Droseļvārsts	IRIS-500	gab	1		
58	Droseļvārsts	IRIS-250	gab	3		
59	Droseļvārsts	IRIS-400	gab	1		
60	Paroc akmens vates puscilindri ar folliju	Dn 600	m	8	biez=40mm	
61	Paroc akmens vates puscilindri ar folliju	Dn 500	m	2	biez=40mm	
62	Ugunsdrošais vārsts EI60	Dn 500	gab	2		
63	Ugunsdrošais vārsts EI60	Dn 400	gab	1		
64	Ugunsdrošais vārsts EI60	800x500	gab	1		
65	Gaisa vada stiprinājumi un savienojumi		kompl			
66	Tīrīšanas lūkas		kompl			
67	Mainīgas plūsmas gaisa vārsts ar elektropiedziņu	Dn 160	kompl	2	Systemair	
68	Mainīgas plūsmas gaisa vārsts ar elektropiedziņu	Dn 200	kompl	2	Systemair	
69	Mainīgas plūsmas gaisa vārsts ar elektropiedziņu	Dn 250	kompl	17	Systemair	
70	Zonts uz gaisa vada DN600		gab	1	Systemair	
71	Elektromontāžas darbi		kompl	1		
1	Freona dzesēšanas agreg. YJU3YH019	4kW				
	ar automātiku,kontroles paneli,vadības p	YJU3YH019	kompl.	1	YORK	
	ar freona vadiem un stiprinājumu,izvietot					
	pie ārsienas ar 2cilpām					
2	Tas pats,10kw ar 3cilpām	YJU3YH025	kompl.	1	YORK	
3	Tas pats,15kw ar 3cilpām	YJU3YH034	kompl.	1	YORK	
3	Tas pats,10kw ar 5cilpām	YJU3YH034	kompl.	1	YORK	
4	Tas pats,5kw ar 1 griestu kaseti	YWHJXK-18	kompl.	1	YORK	
5	kapara freona un šķidrums vadi ar 10mm izolāciju	1/2"	m	87		
6	kapara freona un šķidrums vadi ar 10mm izolāciju	1/4"	m	127		
7	kapara freona un šķidrums vadi ar 10mm izolāciju	3/8"	m	40		
8	Griestu kasetes 2,6kW ar kondensāta novadi	YHKMXH-09	kompl.	13	YORK	
	ar automātikas komplektu					
9	Tas pats,5kw	YHKMXH-18	kompl.	4	YORK	
10	freons		kg			
LLLU AAZL BŪVNICĪBA UN AAZI MĀCĪBU UNPĒTNIECĪBAS				13-001		
BĀZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ				AVK-2		
				Stadija	Lapa	Lapas
Izstrādāja	A.Karlevica			TP	10	
				SIA		
				"KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA"		
				Būvkomersanta reģ.apl. Nr.2158-R		