

VISPĀRĒJIE DATI

- Projekta dokumentācija izstrādāta saskaņā ar normatīvo dokumentu LBN 221–98, LBN 222–99, LBN 223–99 prasībām.
- Sistēmas montāžas darbus un to pieņemšanu izpildīt saskaņā ar normatīvo dokumentu SNiP 3.05.04–85 prasībām.
- Pirms zemes darbu uzsākšanas inženiertīklu montāžai precizēt esošo inženiertīklu un kabelu izvietojumu un ieguldīšanas dziļumu.
- Udensvadu izbūvēt no PE D63x3.6, PN10 caurulēm.
- Sadzīves kanalizācijas sistēmu izbūvēt no PP sadzīves kanalizācijas caurulēm D160 mm, iebūves klase SN8, akas – plastmasas D400 mm. Lietus kanalizācijas sistēmu izbūvēt no PP lietus kanalizācijas caurulēm D200 mm, iebūves klase SN8, akas – plastmasas D400 mm.
- Projektā uzrādītie agregāti, iekārtas un materiāli ir uzrādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājuma kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

PIENEMTIE APZĪMĒJUMI

Projektētais	Esošais	
— Ū1 —	— Ū —	Aukstā ūdensapgāde
— K1 —	— K —	Sadzīves kanalizācija
— K2 —	— LK —	Lietus kanalizācija
	— ST —	Siltumtrase
	— • —	Elektroapgaismošanas kabelis
	— • —	Elektrokabelis līdz 1 kV
	— •• —	Elektrokabelis no 6 līdz 20 kV
	— / —⊕ / —	Telefona kanalizācija
	— •• —	Telefona kabelis

UZMANĪBU.

- * RAKSTURĪGIE IZMĒRI NEVAR TIKT NOLAŠĪTI PĒC MĒROGA RASĒJUMĀ. ŠĀBU GADIJUMĀ GRIEZTIES PROJEKTEŠANAS BIROJĀ.
- * JEBKURAS PROJEKTA IZMAINAS BŪVNIECĪBAS GAITĀ SASKANOJAMAS AR PROJEKTEŠANAS BIROJU.
- * ŠIS IEPRIEKŠ MINĒTĀS NORĀDES ATTIECINĀMAS UZ VISĀM ŠAJĀ SĒJUMĀ IEVIETOTAJĀM RASĒJUMĀ LAPĀM.

Šī būvprojekta _____ ūKT _____ daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas _____ Inese Laizāne _____ vadītājs (vārds un uzvārds)

_____ 50 – 1195 _____ (sertifikāta Nr.)

_____ 07.2013.g. _____ (Paraksts) (datums)

TEHNISKĀ PROJEKTA RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
1	Vispārīgie rādītāji.	
2	Ģenerālpilāns ar ūKT tīkliem.	
3	Ū1 garenprofils.	
4	K1 garenprofils.	
5	K2 garenprofils.	
6	Ū1 materiālu specifikācija.	
7	K1 materiālu specifikācija.	
8	K2 materiālu specifikācija.	

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes
SIA ĢEOMETERS	Topogrāfiskais uzņēmums.	
15.02.2013.g.		

LLU AAZL BŪVNIECĪBA UN AAZI MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS BĀZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ.

13–001

ūKT

Stadija TP

Lapa 1

Lapas 8

JELGAVA

komunālprojekts

Būvkomersanta reģ.apl. Nr.2158–R