







Grunts fizikāli mehānisko īpašību rādītāji

Geoloģiskais indekss	Slāņa apzīmējums	GTE slāņa numurs	Grunts apraksts	Pēc laboratorijas datiem							LBN 207-01 LBN 005-99			Filtrācijas koefic. K _f m/dienn.	CN II-5-84 Izstrādes grupas vienkasa ekskavatoram
				S _r	I _L	e _n	ρ _s g/cm ³	γ _n kN/m ³	γ _g	γ _{II} kN/m ³	σ _n ⁰ kPa	C _n kPa	E MPa		
t _{IV}		①"	Uzbērtā grunts - puteklaina smilts ar niecīgu organisko vielu piejaukumu, sablīvējiesies, vecāka par 5 gadiem.	-	-	-	-	-	-	-	R _o = 90 kPa			-	I
e _{IV}		②	Augsne, vidēji humoza, vietām ar dolomīta gabaliem un oļiem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I
e _{IV}		② ^a	Aprakta augsne, smilšaina, sablīvējiesies, vecāka par 5 gadiem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I
I _{IV}		⑥"	Smilts puteklaina, tiksotropa, vidēji blīva, mitra un ūdens piesātināta, gaiši pelēka.	0.6 1.0	-	0.70	2.66	1.81 1.98	1.05	17.3 18.8	28	3	14		I
m _{IV} ^{lit}		m _{lit} ⑥"	Smilts puteklaina, tiksotropa, vidēji blīva, ūdens piesātināta, zilganpelēka.	1.0	-	0.68	2.66	1.99	1.05	18.9	29	4	16		I
Ig _{III} ^{bl}		⑮ ^p	Smilšmāls puteklains, kārtains, ar puteklainas mālsmilts starpkārtām, mīksti plastisks, brūns.	1.0	0.7	0.80	2.70	19.4	1.05	18.5	17	18	11	< 0.1	II

Pasūtītājs SIA "Komunālprojekts Jelgava"
 Objekts LLU AAZL būvniecība un AAZI mācību un pētniecības
 bāzes rekonstrukcija Strazdu ielā 1, Jelgavā