



NORĀDĪJUMI.

- SILTUMTEHNISKO IEKĀRTU NOSĒĢARMATŪRAS, SKAITĪTĀJA UN IZPLEŠANĀS TRAUKA IZVIETOŠĀNU SILTUMMEZGLĀ PRECIZĒT MONTĀŽAS GAITĀ, IEVĒROJOT SILTUMMEZGLA PRINCIPĀLĀS SHĒMAS PRASĪBAS.
- ATGAISOŠANAI NEPIECIEŠAMO ARMATŪRU IZVIETOT AUGSTĀKAJOS PUNKTOS, BET ŪDENS IZLAIDEI - ZEMĀKAJOS PUNKTOS.
- ESMU - TEMPERATŪRAS SENSORS.

LLU AAZL BŪVNIECĪBA UN AAZI MĀCĪBU UN PĒTNIECĪBAS				13 - 001	
BĀZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELĀ 1, JEILGAVĀ				SM	
SILTUMMEZGLS				Stadija	Lapa
Pārbaudīja A.Karļevica				TP	5
Izstrādāja I.Vilmane				Lapas	
2.SILTUMMEZGLA PRINCIPĀLĀ SHĒMA				JEILGAVA	
komunālprojekts				Būvkomisanta reģ.apl. Nr.2158-R	